



171001060129

检验机构核准证号:

TS7G432033-2021



## 施工升降机安装质量检验检测报告书

报告编号: BSD202100020

工程名称: XDG-2019-12号地块 (A1) 房地产开发项目  
(二期) 7#、9#-13#、地下室

安装单位: 无锡佳创建筑机械租赁有限公司

使用单位: 沈阳腾越建筑工程有限公司

使用地点: 无锡市惠山区凤宾路与林新路交叉口

检验日期: 2021-02-27

江 苏 鼎 都 检 测 有 限 公 司

地 址: 无锡市滨湖区青龙山129号

邮 编: 214000

电 话: 0510-85860826

传 真: 0510-85860826

# 施工升降机检验检测报告书

检验编号：SD202100020

检验日期：2021-02-27

天气：阴天

温度：10℃

风速：4m/s

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |               |                  |              |          |             |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|-------|----------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                       | XDG-2019-12号地块（A1）房地产开发项目（二期）7#、9#-13#、地下室                                                   |               |                  |              |          |             |       |          |
| 使用单位                                                                                                                                                                                       | 沈阳腾越建筑工程有限公司                                                                                 | 施工地点          | 无锡市惠山区凤宾路与林新路交叉口 |              |          |             |       |          |
| 监理单位                                                                                                                                                                                       | 江苏雨田工程咨询集团有限公司                                                                               | 设备型号          | SC200/200        |              |          |             |       |          |
| 安装单位                                                                                                                                                                                       | 无锡佳创建筑机械租赁有限公司                                                                               | 备案编号          | 苏B8-S-II-0227    |              |          |             |       |          |
| 检验高度                                                                                                                                                                                       | 24.0米                                                                                        | 生产厂家          | 无锡科通工程机械制造有限公司   |              |          |             |       |          |
| 使用年限                                                                                                                                                                                       | 8年                                                                                           | 出厂编号          | 2000327          |              |          |             |       |          |
| 特种设备制造许可证                                                                                                                                                                                  | TS2432499-2021                                                                               | 出厂日期          | 2020-11-02       |              |          |             |       |          |
| 检验依据                                                                                                                                                                                       | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013                                                                 |               |                  |              |          |             |       |          |
| 主要<br>检验<br>仪器<br>设备                                                                                                                                                                       | 仪器（工具）名称                                                                                     | 型号            | 编号               | 仪器<br>状况     | 仪器（工具）名称 | 型号          | 编号    | 仪器<br>状况 |
|                                                                                                                                                                                            | 水准仪                                                                                          | AMO-32        | YQ014            | 良好           | 钢卷尺      | 7.5m        | YQ064 | 良好       |
|                                                                                                                                                                                            | 红外温度计                                                                                        | 303B          | YQ017            | 良好           | 游标卡尺     | 0-150mm     | YQ029 | 良好       |
|                                                                                                                                                                                            | 风速仪                                                                                          | 816A          | YQ027            | 良好           | 钢直尺      | 0-500mm     | YQ008 | 良好       |
|                                                                                                                                                                                            | 经纬仪                                                                                          | DT-2          | YQ063            | 良好           | 数字万用表    | VC9801A+    | YQ035 | 良好       |
|                                                                                                                                                                                            | 绝缘电阻                                                                                         | ZC25-3        | YQ003            | 良好           | 塞尺       | 0.02-1.00mm | YQ028 | 良好       |
|                                                                                                                                                                                            | 扭力扳手                                                                                         | (20-1000) N·m | YQ062            | 良好           | 声级计      | VRCTOR8 24  | YQ057 | 良好       |
| 保证项目<br>不合格数                                                                                                                                                                               | 0个                                                                                           |               |                  | 一般项目<br>不合格数 | 0个       |             |       |          |
| 检验<br>结果                                                                                                                                                                                   | 合格                                                                                           |               |                  |              |          |             |       |          |
|                                                                                                                                                                                            | 第一次检验时间：2021年02月27日，不合格项为第20项；第26项；第27项；第28项；第29项；第30项；第31项；第58项；第69项；<br>2021年03月03日，已整改完毕。 |               |                  |              |          |             |       |          |
| <div style="text-align: right;"> <br/>           检验单位（章）<br/>           签发日期：2021-03-04         </div> |                                                                                              |               |                  |              |          |             |       |          |

检验：

郭国兴 张明

审核：

王明

批准：

周钢

续报告：

| 序号          | 项目类别              | 检验内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 检验结果                        | 检验结论 |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------|-----|--------------|------|-----|--------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|------|-----|------|----|----|
| 1           | 资料<br>复核          | 产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 2           |                   | 安装告知手续                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 3           |                   | 安装合同及安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 4           |                   | 防坠安全器标定检测报告                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 左<br>：B392340；右<br>：B392346 | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 5           |                   | 专项施工方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 6           |                   | 基础验收及其隐蔽工程资料                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 7           |                   | 基础混凝土强度报告                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 8           |                   | 安装前检查表                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 9           |                   | 安装自检记录                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 10          | 安全<br>距离          | <table><tr><th colspan="2">最小安全操作</th></tr><tr><th>电压kv</th><th>最小安全操作距离<br/>( m )</th></tr><tr><td>&lt;1</td><td>4</td></tr><tr><td>1-10</td><td>6</td></tr><tr><td>35-110</td><td>8</td></tr><tr><td>220</td><td>10</td></tr><tr><td>330-500</td><td>15</td></tr></table>                            | 最小安全操作                      |      | 电压kv | 最小安全操作距离<br>( m ) | <1  | 4            | 1-10 | 6   | 35-110 | 8     | 220 | 10  | 330-500 | 15  | 符合  | 合格   |     |      |    |    |
| 最小安全操作      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 电压kv        | 最小安全操作距离<br>( m ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| <1          | 4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 1-10        | 6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 35-110      | 8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 220         | 10                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 330-500     | 15                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 11          | 噪声                | <table><tr><th colspan="3">噪声限值 ( dB )</th></tr><tr><th></th><th>吊笼内</th><th>离传动系统<br/>1m处</th></tr><tr><td>单传动</td><td>≤85</td><td>≤88</td></tr><tr><td>并联双传动</td><td>≤86</td><td>≤90</td></tr><tr><td>并联三传动</td><td>≤87</td><td>≤92</td></tr><tr><td>液压调速</td><td>≤98</td><td>≤110</td></tr></table> | 噪声限值 ( dB )                 |      |      |                   | 吊笼内 | 离传动系统<br>1m处 | 单传动  | ≤85 | ≤88    | 并联双传动 | ≤86 | ≤90 | 并联三传动   | ≤87 | ≤92 | 液压调速 | ≤98 | ≤110 | 符合 | 合格 |
| 噪声限值 ( dB ) |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
|             | 吊笼内               | 离传动系统<br>1m处                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 单传动         | ≤85               | ≤88                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 并联双传动       | ≤86               | ≤90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 并联三传动       | ≤87               | ≤92                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 液压调速        | ≤98               | ≤110                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |      |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 12          | 基础                | 基础应满足使用说明书或专项施工方案的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 13          |                   | 基础及周围应有排水设施，不得积水                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 14          | 防护<br>围栏          | 施工升降机应设置高度不低于1.8m的地面防护围栏，并不得缺损，并应符合使用说明书的要求                                                                                                                                                                                                                                                            | 防护围栏高度<br>：1.8m             | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 15          |                   | 围栏门的开启高度不应小于1.8m，并应符合使用说明书的要求。围栏门应装有机械锁紧和电气安全开关，当吊笼位于底部规定位置时，围栏门方能开启，且应在该门开启后吊笼不能启动                                                                                                                                                                                                                    | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 16          | 吊笼                | 吊笼门框净高不应小于2m，净宽不应小于0.6m，吊笼箱体应完好，无破损                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 17          |                   | 吊笼门应装机械锁钩，运行时不应自动打开，应设有电气安全开关，当门未完全关闭时，该开关应能有效切断控制回路电源，使吊笼停止或无法启动                                                                                                                                                                                                                                      | 符合                          | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |
| 18          |                   | 当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时，顶板应抗滑，且周围应设护栏。该护栏的上扶手高度不应小于1.1m，中间高度应设置横杆，挡脚板高度不应小于100mm，护栏与顶板边缘的距离不应大于100mm，并应符合使用说明书的要求                                                                                                                                                                                     | 护栏高度：1.1m                   | 合格   |      |                   |     |              |      |     |        |       |     |     |         |     |     |      |     |      |    |    |

| 19          |              | 吊笼顶部应有紧急出口, 并应配有专用扶梯, 出口门应装有向外开启的活板门, 并应设有电气安全连锁开关, 并应灵敏、有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|----------|------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------|------|------------------------------|----|
| 20          |              | 吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程, 操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 21          | 架体结构         | <div>安装垂直度</div> <table><thead><tr><th>架设高度h ( m )</th><th>垂直度偏差 ( mm )</th></tr></thead><tbody><tr><td>&lt;=70</td><td>&lt;=h/1000</td></tr><tr><td>70 &lt; h≤100</td><td>≤70</td></tr><tr><td>100 &lt; h≤150</td><td>≤90</td></tr><tr><td>150 &lt; h≤200</td><td>≤110</td></tr><tr><td>&gt; 200</td><td>钢丝绳式</td></tr></tbody></table> 货用施工升降机垂直度偏差≤1.5‰ | 架设高度h ( m ) | 垂直度偏差 ( mm ) | <=70 | <=h/1000 | 70 < h≤100 | ≤70 | 100 < h≤150 | ≤90 | 150 < h≤200 | ≤110 | > 200 | 钢丝绳式 | 偏东: 0.4/1000<br>偏北: 0.4/1000 | 合格 |
| 架设高度h ( m ) | 垂直度偏差 ( mm ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| <=70        | <=h/1000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 70 < h≤100  | ≤70          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 100 < h≤150 | ≤90          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 150 < h≤200 | ≤110         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| > 200       | 钢丝绳式         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| *22         |              | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀, 焊缝应无明显可见的焊接缺陷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| *23         |              | 结构件各连接螺栓应齐全、紧固, 应有防松措施, 螺栓应高出螺母顶平面, 销轴连接应有可靠轴向止动装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| *24         |              | 当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时, 应设有附着装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 25          |              | 附着装置以上的导轨架自由端高度不得超过使用说明书的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 26          |              | 各停层处应设置层门, 层门不应突出到吊笼的升降通道上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 27          |              | 层门开启后的净高度不应小于2.0m, 特殊情况下, 当进入建筑物的入口高度小于2.0m时, 可降低层门框架高度, 但净高度不应小于1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 28          | 层门           | 人货两用施工升降机层门的开、关过程可由吊笼内乘员操作, 楼层内人员无法开启                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 29          | 楼层平台         | 楼层平台搭设应牢固可靠, 不应与施工升降机钢结构相连接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 30          |              | 楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 31          |              | 吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 32          |              | 各楼层应设置楼层标识, 夜间施工应有照明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 符合          | 合格           |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| *33         |              | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求, 并应正确穿绕。钢丝绳应润滑良好, 与金属结构无摩擦                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无此项         | 无此项          |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 34          | 钢丝绳          | 钢丝绳绳端固定应牢固、可靠, 并应符合使用说明书的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 无此项         | 无此项          |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 35          |              | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无此项         | 无此项          |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 36          | 滑轮曳引轮        | 滑轮、曳引轮转动应良好, 无裂纹、破损; 滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的20%, 轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的25%, 槽底应无沟槽                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无此项         | 无此项          |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |
| 37          |              | 应有防钢丝绳脱出装置, 该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%, 且应可靠有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无此项         | 无此项          |      |          |            |     |             |     |             |      |       |      |                              |    |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 38  |          | 传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施                                                                                                                                                                                                                       | 符合   | 合格  |
| 39  | 传动系统     | 对齿轮齿条式施工升降机, 其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时, 接触长度沿齿高不得小于40%, 沿齿长不得小于50%                                                                                                                                                                                | 符合   | 合格  |
| 40  | 导轮背轮安全挡块 | 导轮连接及润滑应良好, 无明显侧倾偏摆                                                                                                                                                                                                                          | 符合   | 合格  |
| 41  |          | 背轮安装应牢靠, 并应贴紧齿条背面, 润滑应良好, 无明显侧倾偏摆                                                                                                                                                                                                            | 符合   | 合格  |
| 42  |          | 安全挡块应可靠有效                                                                                                                                                                                                                                    | 符合   | 合格  |
| 43  | 对重缓冲装置   | 对重应根据有关规定的要求涂成警告色                                                                                                                                                                                                                            | 无此项  | 无此项 |
| 44  |          | 对重导向装置应正确可靠, 对重轨道应平直, 接缝应平整, 错位阶差不应大于0.5mm                                                                                                                                                                                                   | 无此项  | 无此项 |
| 45  |          | 应在吊笼和对重运行通道的最下方安装缓冲器                                                                                                                                                                                                                         | 吊笼下有 | 合格  |
| 46  | 制动器      | 制动器应符合使用说明书的要求                                                                                                                                                                                                                               | 符合   | 合格  |
| 47  |          | 传动系统应采用常闭式制动器, 制动器动作应灵敏, 工作应可靠                                                                                                                                                                                                               | 符合   | 合格  |
| 48  |          | 每个制动器应可手动释放, 且需由恒力作用来维持释放状态                                                                                                                                                                                                                  | 符合   | 合格  |
| *49 |          | 有对重的施工升降机, 当对重质量大于吊笼质量时, 应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置                                                                                                                                                                                                  | 无此项  | 无此项 |
| *50 |          | 齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于2对, 安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条                                                                                                                                                                                  | 符合   | 合格  |
| *51 |          | 施工升降机应设置自动复位的上下限位开关                                                                                                                                                                                                                          | 符合   | 合格  |
| *52 |          | 施工升降机应设置极限开关。当限位开关失效时, 极限开关应切断总电源, 使吊笼停止。当极限开关为非自动复位型时, 其动作后, 手动复位方能使吊笼重新启动                                                                                                                                                                  | 符合   | 合格  |
| 53  | 安全装置     | 限位开关的安装位置应符合下列规定<br>1) 上限位开关的安装位置: 当额定提升速度小于0.8m/s时, 触板触发该开关后, 上部安全距离不应小于1.8m; 当额定提升速度大于或等于0.8m/s时, 触板触发该开关后, 上部安全距离应满足下式的要求: $L=1.8+0.1v^2$<br>2) 下限位开关的安装位置: 吊笼在额定荷载下降时, 触板触发下限位开关使吊笼制停, 此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程<br>货用施工升降机上部安全距离 $\geq 3.0m$ | 符合   | 合格  |
| 54  |          | 上限位与上极限开关之间的越程距离: 齿轮齿条式施工升降机不应小于0.15m, 钢丝绳式施工升降机不应小于0.5m。下极限开关在正常工作状态下, 吊笼碰到缓冲器之前, 触板应首先触发下极限开关                                                                                                                                              | 符合   | 合格  |
| 55  |          | 极限开关不应与限位开关共用一个触发元件                                                                                                                                                                                                                          | 符合   | 合格  |
| *56 |          | 用于对重的钢丝绳应装有非自动复位型防松绳装置                                                                                                                                                                                                                       | 无此项  | 无此项 |
| 57  |          | 应设置超载保护装置, 且应灵敏有效                                                                                                                                                                                                                            | 符合   | 合格  |
| 58  |          | 地面进料口防护棚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定                                                                                                                                                                                                    | 符合   | 合格  |

|     |       |                                                                        |                                          |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| *59 | 防坠安全器 | 严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器                                                     | 左<br>: 2021.01.07检<br>右<br>: 2021.01.07检 | 合格  |
| 60  | 电气系统  | 供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定                                  | 符合                                       | 合格  |
| 61  |       | 施工升降机应设有专用开关箱                                                          | 符合                                       | 合格  |
| 62  |       | 当吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时,应设有检修或拆装时的顶部控制装置,控制装置应安装非自行复位的急停开关,任何时候均可切断电路停止吊笼运行 | 符合                                       | 合格  |
| 63  |       | 在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向                                                  | 符合                                       | 合格  |
| 64  |       | 当施工升降机安装高度大于120m,并超过建筑物高度时,应安装红色障碍灯,障碍灯电源不得因施工升降机停机而停电                 | 无此项                                      | 无此项 |
| *65 |       | 施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻应大于0.5M $\Omega$ ,动力电路的绝缘电阻应大于1 M $\Omega$      | 88.0M $\Omega$                           | 合格  |
| 66  |       | 设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器                                                 | 符合                                       | 合格  |
| *67 |       | 操作控制台应安装非自行复位的急停开关                                                     | 符合                                       | 合格  |
| 68  |       | 电气设备应有防止外界干扰的防护措施                                                      | 符合                                       | 合格  |
| 69  |       | 施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施                                             | 符合                                       | 合格  |
| 70  |       | 人货两用施工升降机人脸识别系统配置                                                      | 有效                                       | 合格  |
| 71  | 其它    | -                                                                      | ---                                      | --- |

注:1 表中序号打\*的为保证项目,其他为一般项目;

2 要求量化的参数应按实测数据填在检验结果中,无实测数据的填写观测到的状况

# 说 明

- 1.本报告书适用于施工升降机安装质量检验。
- 2.本报告书应由计算机打印输出，涂改、复制、复印无效。
- 3.本报告无检验、审核、批准人签章和无检验机构公章（或专用章）无效。
- 4.本报告项目编号中有“\*”记号的项目为保证项目，其余为一般项目。检验时保证项目有一项不合格或一般项目超过4项不合格，则该设备应判为不合格。
5. 在收到检验报告之日起十五日内若无异议向本检验单位提出，则视为同意本报告。
6. 检验仅对检验项目及检验时机械状况负责。
7. 经装检验合格后，使用单位仍应按说明书要求对本机进行日常维护保养。每日工作前必须对安全装置、紧固件、钢丝绳、滑轮等部件进行检查，并作试运转，在确认安全、正常、有效后，方可投入使用。
8. 严禁超载使用。
9. 本报告的符号说明：  
本检验报告所列检项目，在“结论”栏中用“---”表示该项不作判断。  
在使用时会产生安全隐患，但在本检验报告中未曾列出其检验的项目，将在“其他”项目栏“检验结果”中列出，而对应的“结论”栏也用“---”表示。  
本报告在“检验结果”和“结论”栏中填写“/”，表示检验规范要求具备但实际却没有或信息无法明确。